



PROVINCIA DI FOGGIA
Settore Pianificazione Servizi di Trasporto e Mobilità Sostenibile
Ufficio Verifica Impianti Termici/Attività Produttive/Statistica
Via Telesforo, 20 – Foggia
protocollo@cert.provincia.foggia.it

**Ai manutentori
della Provincia di Foggia
LORO PEC**

**Alle Associazioni di categoria
LORO PEC**

e p.c.

**AXA S.r.l.
info@gruppoaxa.it**

OGGETTO: Periodicità della manutenzione ordinaria e del bollino verde. Impianti di generatori a calore a fiamma. Generatori alimentati a gas, metano o Gpl - con potenza $10 \leq P < 35$.

NOTA INFORMATIVA.

Come noto, la Provincia di Foggia, in attuazione della legislazione nazionale in materia di controlli di efficienza energetica, ha attivo sul proprio territorio di competenza il servizio di Ispezione e verifica degli Impianti Termici.

Tale servizio nasce dalla necessità di vigilare sul rendimento energetico nell'edilizia, al fine di ridurre il consumo energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio in atmosfera.

A tal fine, gli operatori del settore degli impianti termici (manutentori), mediante una indispensabile attività informativa, devono offrire il giusto supporto ai cittadini, in modo da evitare ispezioni con onere e irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Per tale scopo, è fondamentale che tutti gli operatori del settore rispettino il Regolamento Provinciale, la Legge Regionale e le norme vigenti in merito alla manutenzione degli impianti termici e ai controlli di efficienza energetica.

Si auspica, pertanto, che la figura del manutentore si ponga come una guida per gli utenti responsabili degli impianti per il rispetto della normativa e delle relative scadenze, divulgando una chiara e precisa informazione.

Con tale obiettivo, si precisano di seguito gli aspetti ritenuti più importanti per operare correttamente nel settore degli impianti termici.

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore Trasporti

Ing. Luciano Follieri

Il Presidente

Avv. Giuseppe Nobiletti

U
PROVINCIA DI FOGGIA
AOO PROVINCIA DI FOGGIA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0006088/2024 del 06/02/2024
Firmatario: Luciano Follieri, GIUSEPPE NOBILETTI

PERIODICITÀ DELLA MANUTENZIONE

Impianti di generatori a calore a fiamma.

Generatori alimentati a gas, metano o Gpl - con potenza $10 \leq P < 35$

(DPR 74/2013 art.7 e norme UNI 10683, UNI 10435, 10436)

- La **MANUTENZIONE ORDINARIA** ha cadenza **ANNUALE**. Salvo i casi in cui, dal libretto di istruzioni del generatore di calore, non venga indicato un periodo diverso.
- Il **BOLLINO VERDE** ha cadenza **BIENNALE**. Come previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 74/2013, deve essere apposto sui rapporti di controllo di efficienza energetica.

NB

Semplificando: un anno manutenzione ordinaria e l'anno successivo manutenzione ordinaria con bollino verde.

OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEI RCEE

(Reg. Prov. art.9 e DGR 2446/2018 All. A art.6)

Tutti i Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) devono essere trasmessi nel catasto provinciale: sia quelli con Bollino, sia i RCEE dei controlli per i quali non è previsto il pagamento del Bollino (cosiddetti Multipli).

I RCEE devono essere trasmessi nel catasto provinciale entro 30 giorni dalla data del controllo ed eventuale applicazione del ravvedimento operoso (sino a 90 gg dalla data del controllo).

RAVVEDIMENTO OPEROSO

(Regolamento Provinciale art.22)

I controlli fatti o trasmessi oltre il 30° giorno saranno comunque ritenuti validi a fronte del pagamento del Ravvedimento Operoso:

- dal 31° al 60° giorno sarà addebitato il 50% del bollino previsto per l'impianto;
- dal 61° al 90° giorno sarà addebitato il 100% del bollino previsto per l'impianto.

Il Ravvedimento Operoso è conteggiato automaticamente dal sistema.

CONSEGNA DELLA RICEVUTA DI TRASMISSIONE

(ThermoNET)

In occasione della trasmissione di un RCEE è obbligatorio fornire al responsabile dell'impianto (utente) la ricevuta di trasmissione: il sistema ThermoNET offre la possibilità di stampare, o inviare direttamente per email, tale ricevuta.

Si consiglia, di utilizzare questa procedura, per dare evidenza agli utenti/clienti di aver regolarmente dichiarato il loro impianto nel catasto provinciale.